



รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค

447 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-276 364 ต่อ 108 โทรสาร 053-273590

หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ที่อยู่หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง : เลขที่ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทโรงงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Lab No.: EOC(67-0001)-(67-0112)

วันที่รับตัวอย่าง : 8 ธันวาคม 2566

วันที่ทดสอบ : 12 ธันวาคม 2566

ชนิดตัวอย่าง : อากาศ

ชนิดสารพิษ : Bacteria, Fungi

วิธีทดสอบ : Total plate Count

วันที่รายงานผล : 20 ธันวาคม 2566

ลักษณะตัวอย่าง : Petri Dish (Plate count agar for Bacteria, Potato Dextrose agar for Fungus)

ผลการทดสอบ :

หน้า 1/5

ลำดับที่	หมายเลขทดสอบ	รหัสตัวอย่าง (ลูกค้า)	จุดที่เก็บ	ผลการทดสอบ		
				สารพิษ	ปริมาณที่พบ (หน่วย)	
					CFU/m3	ppm
1	EOC 67-0001	Blank CR	ICU CVT ชั้น 2 อาคาร14 ชั้น	Bacteria	No Growth	-
2	EOC 67-0002	Blank CR	ICU CVT ชั้น 2 อาคาร14 ชั้น	Fungi	No Growth	-
3	EOC 67-0003	CR 01	ICU CVT ชั้น 2 อาคาร14 ชั้น	Bacteria	292	-
4	EOC 67-0004	CR 01	ICU CVT ชั้น 2 อาคาร14 ชั้น	Fungi	270	-
5	EOC 67-0005	CR 02	OR ชั้น 3 ห้อง 7 อาคาร 14 ชั้น	Bacteria	48	-
6	EOC 67-0006	CR 02	OR ชั้น 3 ห้อง 7 อาคาร 14 ชั้น	Fungi	10	-
7	EOC 67-0007	CR 03	OR ชั้น 3 ห้อง 5 อาคาร 14 ชั้น	Bacteria	342	-
8	EOC 67-0008	CR 03	OR ชั้น 3 ห้อง 5 อาคาร 14 ชั้น	Fungi	376	-
9	EOC 67-0009	CR 04	OR ชั้น 3 ห้อง 6 อาคาร 14 ชั้น	Bacteria	236	-
10	EOC 67-0010	CR 04	OR ชั้น 3 ห้อง 6 อาคาร 14 ชั้น	Fungi	230	-
11	EOC 67-0011	CR 05	สำนักงานวิสัญญี อาคาร 14 ชั้น	Bacteria	250	-
12	EOC 67-0012	CR 05	สำนักงานวิสัญญี อาคาร 14 ชั้น	Fungi	256	-
13	EOC 67-0013	CR 06	OR ชั้น 4 ห้อง 1 อาคาร 14 ชั้น	Bacteria	6	-
14	EOC 67-0014	CR 06	OR ชั้น 4 ห้อง 1 อาคาร 14 ชั้น	Fungi	No Growth	-
15	EOC 67-0015	CR 07	OR ชั้น 4 ห้อง 4 อาคาร 14 ชั้น	Bacteria	4	-
16	EOC 67-0016	CR 07	OR ชั้น 4 ห้อง 4 อาคาร 14 ชั้น	Fungi	8	-
17	EOC 67-0017	CR 08	OR ชั้น 4 ห้อง 2 อาคาร 14 ชั้น	Bacteria	No Growth	-
18	EOC 67-0018	CR 08	OR ชั้น 4 ห้อง 2 อาคาร 14 ชั้น	Fungi	No Growth	-
19	EOC 67-0019	CR 09	OR จักขุ ชั้น 2 เก้า ห้อง 18 อาคาร OR เก้า	Bacteria	70	-
20	EOC 67-0020	CR 09	OR จักขุ ชั้น 2 เก้า ห้อง 18 อาคาร OR เก้า	Fungi	62	-
21	EOC 67-0021	CR 10	OR ชั้น 2 ห้อง 15 อาคาร OR เก้า	Bacteria	46	-
22	EOC 67-0022	CR 10	OR ชั้น 2 ห้อง 15 อาคาร OR เก้า	Fungi	72	-
23	EOC 67-0023	CR 11	OR ชั้น 2 ห้อง 16 อาคาร OR เก้า	Bacteria	82	-
24	EOC 67-0024	CR 11	OR ชั้น 2 ห้อง 16 อาคาร OR เก้า	Fungi	92	-
25	EOC 67-0025	CR 12	OR ชั้น 2 ห้อง 14 อาคาร OR เก้า	Bacteria	126	-
26	EOC 67-0026	CR 12	OR ชั้น 2 ห้อง 14 อาคาร OR เก้า	Fungi	78	-

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น

ห้ามนำรายงานนี้ไปทำเพิ่มเติม แก้ไข ประกาศโฆษณา



รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค

447 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-276 364 ต่อ 108 โทรสาร 053-273590

หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ที่อยู่หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง : เลขที่ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทโรงงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Lab No.: EOC(67-0001)-(67-0112)

วันที่รับตัวอย่าง : 8 ธันวาคม 2566

วันที่ทดสอบ : 12 ธันวาคม 2566

ชนิดตัวอย่าง : อากาศ

ชนิดสารพิษ : Bacteria, Fungi

วิธีทดสอบ : Total plate Count

วันที่รายงานผล : 20 ธันวาคม 2566

ลักษณะตัวอย่าง : Petri Dish (Plate count agar for Bacteria, Potato Dextrose agar for Fungus)

ผลการทดสอบ :

หน้า 2/5

ลำดับที่	หมายเลขทดสอบ	รหัสตัวอย่าง (ลูกค้า)	จุดที่เก็บ	ผลการทดสอบ		
				สารพิษ	ปริมาณที่พบ (หน่วย)	
					CFU/m3	ppm
27	EOC 67-0027	CR 13	OR ชั้น 2 ห้อง 11 อาคาร OR เก้า	Bacteria	256	-
28	EOC 67-0028	CR 13	OR ชั้น 2 ห้อง 11 อาคาร OR เก้า	Fungi	232	-
29	EOC 67-0029	CR 14	OR ชั้น 2 ห้อง 9 อาคาร OR เก้า	Bacteria	208	-
30	EOC 67-0030	CR 14	OR ชั้น 2 ห้อง 9 อาคาร OR เก้า	Fungi	196	-
31	EOC 67-0031	CR 15	OR ชั้น 3 ห้อง 20 อาคาร OR เก้า	Bacteria	350	-
32	EOC 67-0032	CR 15	OR ชั้น 3 ห้อง 20 อาคาร OR เก้า	Fungi	316	-
33	EOC 67-0033	CR 16	OR ชั้น 3 ห้อง 8 อาคาร 14 ชั้น	Bacteria	308	-
34	EOC 67-0034	CR 16	OR ชั้น 3 ห้อง 8 อาคาร 14 ชั้น	Fungi	270	-
35	EOC 67-0035	CR 17	OR ชั้น 4 ห้อง 3 อาคาร 14 ชั้น	Bacteria	26	-
36	EOC 67-0036	CR 17	OR ชั้น 4 ห้อง 3 อาคาร 14 ชั้น	Fungi	14	-
37	EOC 67-0037	CR 18	OR ชั้น 2 เก้า ห้อง 12 อาคาร OR เก้า	Bacteria	40	-
38	EOC 67-0038	CR 18	OR ชั้น 2 เก้า ห้อง 12 อาคาร OR เก้า	Fungi	48	-
39	EOC 67-0039	CR 19	OPD ortho ชั้น 2 อาคาร 50 ปี	Bacteria	206	-
40	EOC 67-0040	CR 19	OPD ortho ชั้น 2 อาคาร 50 ปี	Fungi	130	-
41	EOC 67-0041	CR 20	ห้องเก็บ set sterile ทันตกรรม อาคาร 50 ปี	Bacteria	442	-
42	EOC 67-0042	CR 20	ห้องเก็บ set sterile ทันตกรรม อาคาร 50 ปี	Fungi	302	-
43	EOC 67-0043	CR 21	OPD ศัลยกรรม ชั้น 2 อาคาร 50 ปี	Bacteria	88	-
44	EOC 67-0044	CR 21	OPD ศัลยกรรม ชั้น 2 อาคาร 50 ปี	Fungi	310	-
45	EOC 67-0045	CR 22	ห้องผ่าตัดเล็ก OPD ศัลยกรรม อาคาร 50 ปี	Bacteria	126	-
46	EOC 67-0046	CR 22	ห้องผ่าตัดเล็ก OPD ศัลยกรรม อาคาร 50 ปี	Fungi	120	-
47	EOC 67-0047	CR 23	OPD หู คอ จมูก ชั้น 3 อาคาร 50 ปี	Bacteria	156	-
48	EOC 67-0048	CR 23	OPD หู คอ จมูก ชั้น 3 อาคาร 50 ปี	Fungi	130	-
49	EOC 67-0049	CR 24	OPD จักษุ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี	Bacteria	182	-
50	EOC 67-0050	CR 24	OPD จักษุ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี	Fungi	160	-
51	EOC 67-0051	CR 25	คลินิกพิเศษ OPD โรคผิวหนัง ชั้น 1 อาคาร 50 ปี	Bacteria	148	-
52	EOC 67-0052	CR 25	คลินิกพิเศษ OPD โรคผิวหนัง ชั้น 1 อาคาร 50 ปี	Fungi	182	-

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น

ห้ามนำรายงานนี้ไปทำเพิ่มเติม แก้ไข ประกาศโฆษณา



รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค

447 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-276 364 ต่อ 108 โทรสาร 053-273590

หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ที่อยู่หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง : เลขที่ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทโรงงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Lab No.: EOC(67-0001)-(67-0112)

วันที่รับตัวอย่าง : 8 ธันวาคม 2566

วันที่ทดสอบ : 12 ธันวาคม 2566

ชนิดตัวอย่าง : อากาศ

ชนิดสารพิษ : Bacteria, Fungi

วิธีทดสอบ : Total plate Count

วันที่รายงานผล : 20 ธันวาคม 2566

ลักษณะตัวอย่าง : Petri Dish (Plate count agar for Bacteria, Potato Dextrose agar for Fungus)

ผลการทดสอบ :

หน้า 3/5

ลำดับที่	หมายเลขทดสอบ	รหัสตัวอย่าง (ลูกค้า)	จุดที่เก็บ	ผลการทดสอบ		
				สารพิษ	ปริมาณที่พบ (หน่วย)	
					CFU/m3	ppm
53	EOC 67-0053	CR 26	OPD อายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร 50 ปี	Bacteria	204	-
54	EOC 67-0054	CR 26	OPD อายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร 50 ปี	Fungi	232	-
55	EOC 67-0055	CR 27	หน้าห้องเจาะเลือด ชั้น 1 อาคาร 50 ปี	Bacteria	240	-
56	EOC 67-0056	CR 27	หน้าห้องเจาะเลือด ชั้น 1 อาคาร 50 ปี	Fungi	290	-
57	EOC 67-0057	CR 28	กุมารเวชกรรม 1 (เนิร์ดเซอร์) ชั้น 4 อาคารสูติกรรม	Bacteria	182	-
58	EOC 67-0058	CR 28	กุมารเวชกรรม 1 (เนิร์ดเซอร์) ชั้น 4 อาคารสูติกรรม	Fungi	156	-
59	EOC 67-0059	CR 29	NICU 2 ชั้น 4 อาคารสูติกรรม	Bacteria	156	-
60	EOC 67-0060	CR 29	NICU 2 ชั้น 4 อาคารสูติกรรม	Fungi	172	-
61	EOC 67-0061	CR 30	NICU 1 ชั้น 4 อาคารสูติกรรม	Bacteria	526	-
62	EOC 67-0062	CR 30	NICU 1 ชั้น 4 อาคารสูติกรรม	Fungi	308	-
63	EOC 67-0063	CR 31	OPD กุมารเวชกรรม อาคาร 68 ปี	Bacteria	364	-
64	EOC 67-0064	CR 31	OPD กุมารเวชกรรม อาคาร 68 ปี	Fungi	62	-
65	EOC 67-0065	CR 32	ICU กุมารเวชกรรม ชั้น 2 อาคาร 68 ปี	Bacteria	196	-
66	EOC 67-0066	CR 32	ICU กุมารเวชกรรม ชั้น 2 อาคาร 68 ปี	Fungi	182	-
67	EOC 67-0067	CR 33	หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ CCU ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	Bacteria	192	-
68	EOC 67-0068	CR 33	หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ CCU ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	Fungi	202	-
69	EOC 67-0069	CR 34	Cath lab ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	Bacteria	122	-
70	EOC 67-0070	CR 34	Cath lab ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	Fungi	170	-
71	EOC 67-0071	CR 35	หอผู้ป่วยศัลยกรรมชั้น 1 อาคารศัลยกรรม	Bacteria	172	-
72	EOC 67-0072	CR 35	หอผู้ป่วยศัลยกรรมชั้น 1 อาคารศัลยกรรม	Fungi	198	-
73	EOC 67-0073	CR 36	หอผู้ป่วยศัลยกรรม 2 ชั้น 2 อาคารศัลยกรรม	Bacteria	224	-
74	EOC 67-0074	CR 36	หอผู้ป่วยศัลยกรรม 2 ชั้น 2 อาคารศัลยกรรม	Fungi	228	-
75	EOC 67-0075	CR 37	หอผู้ป่วยศัลยกรรม 3 ชั้น 3 อาคารศัลยกรรม	Bacteria	254	-
76	EOC 67-0076	CR 37	หอผู้ป่วยศัลยกรรม 3 ชั้น 3 อาคารศัลยกรรม	Fungi	212	-
77	EOC 67-0077	CR 38	หอผู้ป่วยบำบัดเคมี ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา	Bacteria	188	-
78	EOC 67-0078	CR 38	หอผู้ป่วยบำบัดเคมี ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา	Fungi	160	-

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น

ห้ามนำรายงานนี้ไปทำเพิ่มเติม แก้ไข ประกาศโฆษณา



รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค

447 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-276 364 ต่อ 108 โทรสาร 053-273590

หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ที่อยู่หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง : เลขที่ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทโรงงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Lab No.: EOC(67-0001)-(67-0112)

วันที่รับตัวอย่าง : 8 ธันวาคม 2566

วันที่ทดสอบ : 12 ธันวาคม 2566

ชนิดตัวอย่าง : อากาศ

ชนิดสารพิษ : Bacteria, Fungi

วิธีทดสอบ : Total plate Count

วันที่รายงานผล : 20 ธันวาคม 2566

ลักษณะตัวอย่าง : Petri Dish (Plate count agar for Bacteria, Potato Dextrose agar for Fungus)

ผลการทดสอบ :

หน้า 4/5

ลำดับที่	หมายเลขทดสอบ	รหัสตัวอย่าง (ลูกค้า)	จุดที่เก็บ	ผลการทดสอบ		
				สารพิษ	ปริมาณที่พบ (หน่วย)	
					CFU/m3	ppm
79	EOC 67-0079	CR 39	One day chemo ชั้น 2 อาคารรังสีรักษา	Bacteria	224	-
80	EOC 67-0080	CR 39	One day chemo ชั้น 2 อาคารรังสีรักษา	Fungi	196	-
81	EOC 67-0081	CR 40	ห้องตรวจเคมีบำบัด ชั้น 2 อาคารรังสีรักษา	Bacteria	88	-
82	EOC 67-0082	CR 40	ห้องตรวจเคมีบำบัด ชั้น 2 อาคารรังสีรักษา	Fungi	96	-
83	EOC 67-0083	CR 41	ห้องเก็บของ sterile อาคารจ่ายกลาง	Bacteria	42	-
84	EOC 67-0084	CR 41	ห้องเก็บของ sterile อาคารจ่ายกลาง	Fungi	38	-
85	EOC 67-0085	CR 42	ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 5 อาคาร 84 ปี อนุสรณ์	Bacteria	210	-
86	EOC 67-0086	CR 42	ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 5 อาคาร 84 ปี อนุสรณ์	Fungi	208	-
87	EOC 67-0087	CR 43	หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมองชั้น 4 อาคาร 84 ปีอนุสรณ์	Bacteria	390	-
88	EOC 67-0088	CR 43	หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมองชั้น 4 อาคาร 84 ปีอนุสรณ์	Fungi	278	-
89	EOC 67-0089	CR 44	ICU อายุกรรม 5 ชั้น 3 อาคาร 84 ปีอนุสรณ์	Bacteria	272	-
90	EOC 67-0090	CR 44	ICU อายุกรรม 5 ชั้น 3 อาคาร 84 ปีอนุสรณ์	Fungi	290	-
91	EOC 67-0091	CR 45	ICU อายุกรรม 1 ชั้น 2 อาคาร 84 ปีอนุสรณ์	Bacteria	650	-
92	EOC 67-0092	CR 45	ICU อายุกรรม 1 ชั้น 2 อาคาร 84 ปีอนุสรณ์	Fungi	428	-
93	EOC 67-0093	CR 46	ไต่เทียม 2 ชั้น 1 อาคาร 84 ปี อนุสรณ์	Bacteria	78	-
94	EOC 67-0094	CR 46	ไต่เทียม 2 ชั้น 1 อาคาร 84 ปี อนุสรณ์	Fungi	178	-
95	EOC 67-0095	CR 47	ไต่เทียม 1 ชั้น 1 อาคาร 84 ปี อนุสรณ์	Bacteria	90	-
96	EOC 67-0096	CR 47	ไต่เทียม 1 ชั้น 1 อาคาร 84 ปี อนุสรณ์	Fungi	100	-
97	EOC 67-0097	CR 48	ICU med2 ชั้น 3 อาคารสงฆ์อาพาธ	Bacteria	66	-
98	EOC 67-0098	CR 48	ICU med2 ชั้น 3 อาคารสงฆ์อาพาธ	Fungi	100	-
99	EOC 67-0099	CR 49	ICU med3 ชั้น 3 อาคารสงฆ์อาพาธ	Bacteria	66	-
100	EOC 67-0100	CR 49	ICU med3 ชั้น 3 อาคารสงฆ์อาพาธ	Fungi	76	-
101	EOC 67-0101	CR 50	ICU med3 ชั้น 3 อาคารสงฆ์อาพาธ	Bacteria	136	-
102	EOC 67-0102	CR 50	ICU med3 ชั้น 3 อาคารสงฆ์อาพาธ	Fungi	132	-
103	EOC 67-0103	CR 51	ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ชั้น 1 อาคาร 14 ชั้น	Bacteria	146	-
104	EOC 67-0104	CR 51	ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ชั้น 1 อาคาร 14 ชั้น	Fungi	138	-

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น

ห้ามนำรายงานนี้ไปทำเพิ่มเติม แก้ไข ประกาศโฆษณา



รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค

447 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-276 364 ต่อ 108 โทรสาร 053-273590

หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ที่อยู่หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง : เลขที่ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทโรงงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Lab No.: EOC(67-0001)-(67-0112) วันที่รับตัวอย่าง : 8 ธันวาคม 2566 วันที่ทดสอบ : 12 ธันวาคม 2566

ชนิดตัวอย่าง : อากาศ ชนิดสารพิษ : Bacteria, Fungi

วิธีทดสอบ : Total plate Count วันที่รายงานผล : 20 ธันวาคม 2566

ลักษณะตัวอย่าง : Petri Dish (Plate count agar for Bacteria, Potato Dextrose agar for Fungus)

ผลการทดสอบ :

หน้า 5/5

ลำดับที่	หมายเลขทดสอบ	รหัสตัวอย่าง (ลูกค้ำ)	จุดที่เก็บ	ผลการทดสอบ		
				สารพิษ	ปริมาณที่พบ (หน่วย)	
					CFU/m3	ppm
105	EOC 67-0105	CR 52	ICU Burn ชั้น 6 อาคาร 14 ชั้น (เตียง 1-4)	Bacteria	132	-
106	EOC 67-0106	CR 52	ICU Burn ชั้น 6 อาคาร 14 ชั้น (เตียง 1-4)	Fungi	84	-
107	EOC 67-0107	CR 53	ICU Burn ชั้น 6 อาคาร 14 ชั้น (เตียง 5-8)	Bacteria	90	-
108	EOC 67-0108	CR 53	ICU Burn ชั้น 6 อาคาร 14 ชั้น (เตียง 5-8)	Fungi	170	-
109	EOC 67-0109	CR 54	ICU trauma ชั้น 7 อาคาร 14 ชั้น	Bacteria	84	-
110	EOC 67-0110	CR 54	ICU trauma ชั้น 7 อาคาร 14 ชั้น	Fungi	144	-
111	EOC 67-0111	CR 55	ICU Nuro ชั้น 7 อาคาร 14 ชั้น	Bacteria	100	-
112	EOC 67-0112	CR 55	ICU Nuro ชั้น 7 อาคาร 14 ชั้น	Fungi	78	-

Comment : Reference from American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) แนะนำค่าจุลชีวะภายในอาคาร (Indoor air) < 500 CFU/m3

ผู้ทดสอบ.....

ผู้ตรวจสอบผล.....

(...นางสาวอภิวดี ทองสง...ท.น.7881.....)

(...นางเจียรนัย ชันดิพงศ์...ท.น.1532)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วันที่20 ธันวาคม 2566.....

วันที่20 ธันวาคม 2566.....



Department of Disease Control

Office of Disease Prevention and Control Region 1, Chiang Mai

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น

ห้ามนำรายงานนี้ไปทำเพิ่มเติม แก้ไข ประกาศโฆษณา