



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)
 ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น	รายละเอียด	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๑	ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	

๑.๑ สถานการณ์แผ่นดินไหว/ผลการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีเหตุแผ่นดินไหว มีอาคารที่ได้รับความเสียหายคือ อาคาร ๖๘ ปิโอนุสรณ์

ที่ประชุมรับทราบ
 มอบงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ดำเนินการติดตามการซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายที่ได้สำรวจ

๑. ความเสียหายที่แก้ไขได้ทันที จำนวน ๕ งาน แล้วเสร็จภายใน ๑ อาทิตย์
 ๒. ความเสียหายที่ต้องจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน ๓๐ งาน แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย. ๖๖
- รวมทั้งสิ้น ๓๕ งาน รวมค่าเสียหายทั้งหมด จำนวนเงิน ๓๐๑,๐๐๐.- บาท

เหตุแผ่นดินไหว ปี 2566 (ล่าสุด)

อาคาร 68 ปิโอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ตรวจสอบอาคารร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการวิศวกรรม 68 ปิโอนุสรณ์ - พบการกระเทาะหลุดปูนบางส่วน ซึ่งเมื่ออาคารโดนน้ำมีโอกาสรวมคราบน้ำที่ผนังของอาคารแต่น้ำไหล

CSA | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย | OSHA | หน่วยงาน งานทั่วไป

ตรวจสอบอาคารและความเสียหาย ปี 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจอาคาร ๖๘ ปิโอนุสรณ์

CSA | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย | OSHA | หน่วยงาน งานทั่วไป

ตรวจสอบอาคารและความเสียหาย ปี 2566

ทีมวิศวกรจากฝ่าย ๓๒๒ 1 ศึกษามีงาน, ๓๒๖ ๒ ศึกษามีงานและ ๓๒๖ ๓ ศึกษามีงาน และอาจารยอนันตพร วัฒนวิเศษ และทีมที่สำรวจความเสียหาย กรณีแผ่นดินไหว ณ อาคาร ๖๘ ปิโอนุสรณ์

CSA | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย | OSHA | หน่วยงาน งานทั่วไป

สรุปความเสียหายเบื้องต้นจากเหตุแผ่นดินไหว 17 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลได้สำรวจความเสียหาย โดยแยกตามดังนี้

1. ความเสียหายที่แก้ไขได้ทันที มีจำนวน 5 งาน คิดเป็นเงิน 4,800 บาท (เสร็จภายในอาทิตย์)
2. ความเสียหายที่ต้องจ้างเหมาดำเนินการ 30 งาน คิดเป็นเงิน 296,200 บาท (เสร็จภายใน พ.ย.)

รวมทั้งสิ้น 35 งาน รวมค่าเสียหายทั้งหมด 301,000 บาท

โดยมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกร่วมกัน



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)
 ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น

๑.๑.๑ สบส.ส่งรายงานการเข้าตรวจสอบพื้นที่แผ่นดินไหว

รายละเอียด

ในโอกาสประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

การประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเรื่อง การรายงานการเข้าตรวจสอบพื้นที่แผ่นดินไหว โดย สบส.ส่งรายงานการเข้าตรวจสอบพื้นที่แผ่นดินไหว ซึ่ง สบส.ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่แผ่นดินไหวตามอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว

ผลการประชุมของคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีมติเห็นชอบตามที่ สบส.ได้รายงานการเข้าตรวจสอบพื้นที่แผ่นดินไหว และอนุมัติให้ สบส.ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

มติที่ประชุมมอบหมายให้ สบส.ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว

มติที่ประชุมมอบหมายให้ สบส.ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว

มติที่ประชุมมอบหมายให้ สบส.ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว

การเข้าตรวจสอบพื้นที่แผ่นดินไหว โดย สบส.ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่แผ่นดินไหวตามอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว

ผลการประชุมของคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีมติเห็นชอบตามที่ สบส.ได้รายงานการเข้าตรวจสอบพื้นที่แผ่นดินไหว และอนุมัติให้ สบส.ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

มติที่ประชุมมอบหมายให้ สบส.ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว

มติที่ประชุมมอบหมายให้ สบส.ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว

มติที่ประชุมมอบหมายให้ สบส.ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว

ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ส่งรายงานการเข้าตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว

คำแนะนำแก้ไข

- การแก้ไขเบื้องต้น ควรใช้วัสดุที่สามารถปิดส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นหรือใช้วัสดุที่ปิดบังบริเวณรอยต่อเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนแบบเดิม
- การแก้ไขระยะยาว อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวเสนอแนะว่าสามารถทำได้หลากหลายวิธี โดยต้องมีการคำนวณและวิเคราะห์โครงสร้างอาคารตามหลักวิชาการโดยละเอียดก่อนดำเนินการ เพื่อทางโรงพยาบาลพิจารณาดำเนินการต่อไป

เช่น

- เสริมโครงสร้างอาคารโดยยึดโครงสร้างหลักทั้ง ๒ ส่วน เข้าด้วยกันให้การเคลื่อนตัวกรณีเกิดการสั่นไหวไปพร้อมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร
- เสริมโครงสร้างหลักด้วยการใช้ระบบ Earthquake Damper



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเชิงรพประชาชนุเคราะห์

ประเด็น	รายละเอียด	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.๒ การกำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน</p>		<p>ที่ประชุมรับทราบ</p>
<p>วาระที่ ๒</p>	<p>รับรองรายงานการประชุม</p>	
<p>รับรองรายงานการประชุม</p>	<p>ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ</p>
<p>วาระที่ ๓</p>	<p>เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม</p>	
<p>๓.๑ รายงานความเสี่ยงด้าน ENV</p>	<p>สรุปอุบัติการณ์ ENV ๒๐ ต.ค. - ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ วันที่ : ๒๑/๑๐/๒๕๖๖ เวลา : ๐๘.๕๑ น. รุนแรงระดับ : ๒ หน่วยงาน : กลุ่มงานทันตกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น : รถส่งของมาส่งยา ขวางบันไดทางขึ้นของคนไข้ OPD ด้านทิศเหนือ ในช่วงเวลาเร่งด่วน และขวางทางขึ้นของรถไฟฟ้าของศูนย์เครื่องมือแพทย์</p>	<p>ได้ประสานกับทางบริษัทไม่ให้จอดรถขวางเส้นทาง</p>



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น

รายละเอียด

ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ

๓.๑ รายงานความเสี่ยงด้าน ENV

วันที่ : ๒/๑๑/๒๕๖๖ เวลา : ๑๑.๑๘ น. รุนแรงระดับ : C หน่วยงาน : ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น : เกิดเหตุราวเหล็กและรั้วสังกะสีกั้นหล่นระหว่างทางเดินบริเวณหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ๒ (ข้างการเงิน ๙๙๙)

สาเหตุและการแก้ไข : แจ้งผู้ควบคุมงานให้ช่างเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการทำรั้วชั่วคราวงานก่อสร้างใหม่แทนของเดิมที่ชำรุดให้แข็งแรง มั่นคง มากขึ้น โดยจะติดตั้งแผ่นเมทัลชีทกั้นรอบ ชั้น ๑,๒ ครบทุกด้าน



วันที่ : ๑๔/๑๑/๒๕๖๖ เวลา : ๑๖.๕๓ น. รุนแรงระดับ : A หน่วยงาน : ห้องตรวจสูตินรีเวช

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น : มีกลิ่นเหม็นเน่า ส่งกลิ่น บริเวณจุดตรวจ

การแก้ไขระยะสั้น : ช่างตรวจสอบพบมีน้ำขังบริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง ได้ดำเนินการสูบออกทิ้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

การแก้ไขระยะยาว : จะดำเนินการเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งของอาคารสูติกรรมใหม่ทั้งหมด โดยจะรวมอยู่ในงาน Renovate อาคารสูติกรรม ที่ยังอยู่ในระหว่างการออกแบบ



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น

รายละเอียด

ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าปรับปรุงศูนย์เครื่องมือแพทย์

สรุปความก้าวหน้าการย้ายศูนย์เครื่องมือแพทย์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ได้ดำเนินการย้ายศูนย์เครื่องมือแพทย์และจัดโซนตามแผนที่วางไว้ สามารถให้บริการอิมคินได้ปกติ

โซนเครื่องฟอกไต

โซนคอมพิวเตอร์

โซนเครื่องเอกซเรย์ความละเอียดสูง

จุดลงทะเบียน อิม คิน เครื่องเอกซเรย์

Set Circuit เกล็ดเซรามิก

รอตดำเนินการ

1. ย้ายระบบบริหารการแพทย์ผ่านเว็บและระบบเคส เซอของวง
2. ทำประตูออกสำหรับเครื่องฟอกไต

ดร. Admin บันทึบ

รอตดำเนินการ

๑. ย้ายระบบก๊าซทางการแพทย์สำหรับทดสอบเครื่องช่วยหายใจ
๒. ทำประตูออกสำหรับเครื่องพร้อมใช้งาน

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงาน Night Round อาคารรังสีรักษา

PROGRESS

GOAL

ผู้รับผิดชอบ อาคารรังสีรักษา

นิภัติกการ

ชาน

พิศ

ERT ๓๖.๒

Owner

PROBLEM

ประเด็นปัญหา

๑. ให้นำหน่วยงานทำแบบประเมินตนเอง โครงสร้างอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานสำคัญในสถานพยาบาล ก่อนที่ทีมENVจะลงNight Round และมอบนักจัดพร้อมทีมประจำโซนประเมินโครงสร้างภายนอกหรือพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำมาเสนอคณะกรรมการENV ครั้งต่อไป



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น	รายละเอียด	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒ กรณีปัญหาภาพรวมให้นำเข้าเสนอคณะกรรมการ ENV</p> <p>๓. พื้นที่จ่อครถ ทีมโครงสร้างพื้นฐานได้ออกแบบนำเสนอผู้บริหารและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกลุ่มงานพัสดุดำเนินการ</p>
<p>๓.๔ รายงานความก้าวหน้าปรับปรุงคลินิกผู้สูงอายุต้นแบบระดับคุณภาพ (one stop service)</p>		<p>ไม่มีนำเสนอ</p>
<p>๓.๕ รายงานความก้าวหน้า เสนอราคาตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเพื่อความสมบูรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานได้สำรวจหน้างาน ระบบสามารถใช้งานได้มากกว่า ๑ ปี และนำเสนอแผนป้องกันประมาณ ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ภายในจะมีการเปลี่ยนไปตามอายุการใช้งาน - มีแผนการบำรุงรักษาทั้งบำรุงรักษาเองและจ้างเหมาบำรุงรักษา จะมีการเช็คทุก ๓ เดือน - ระบบสามารถรองรับน้ำเสียได้ในปริมาณ ๑๕๐๐ ลบม.หรือไม่ 	<p>มอบ โครงสร้างพื้นฐานฯคำนวณปริมาณการรองรับน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p>
<p>๓.๖ รายงานความก้าวหน้าจัดทำป้าย AED</p>		<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.


ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น

รายละเอียด

ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ

๓.๗ รายงานความคืบหน้า
ปรับปรุงกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู



ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔

เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา

ไม่มีนำเสนอ

๔.๑ ติดตามแนวทางและแผนการ
ดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแต่
ละด้าน ปี ๒๕๖๗

- ๔.๑.๑ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
- ๔.๑.๒ ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินและอัคคีภัย
- ๔.๑.๓ ด้านเครื่องมือและระบบสาธารณสุขบโภค
- ๔.๑.๔ ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
- ๔.๑.๕ ด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

เปลี่ยนเป็นหัวข้อเป็นติดตามการ
ดำเนินงานของแต่ละด้าน



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


ประเด็น

รายละเอียด

ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ


๔.๒ รายการขอพิจารณาอนุมัติ
ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม

๔.๒.๑.ปรับปรุงสำนักงานเปล



มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุง

๔.๒.๒ ปรับปรุงห้องน้ำข้างห้อง ARI คลินิก



มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุง

๔.๒.๓ ปรับปรุงแสงส่องสว่างห้องทันตกรรม

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุง




รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น

๔.๓ ร่างคำสั่งคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

รายละเอียด



(ร่าง)คำสั่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 ที่ / ๒๕๖๖
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

อนุคดี คำสั่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ ๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ไปแล้ววัน

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบางท่าน และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
 อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวและแต่งตั้งผู้มีความเหมาะสมต่อไป เป็นคณะกรรมการ
 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ที่ปรึกษา	ชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑. แพทย์หญิงจรรยา	รองอธิบดี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	
๒. นายแพทย์ศุภชัย	นายแพทย์	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	
๓. นางวรรณภา	นาง	รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	
คณะกรรมการ	ชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑. นางสาวอริศรา	รองอธิบดี	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ประธานกรรมการ
๒. นายแพทย์สมชาย	นายแพทย์	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ	กรรมการ
๓. นายแพทย์ศุภโชค	นายแพทย์	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ	กรรมการ
๔. นายแพทย์เกรียงศักดิ์	นายแพทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทันตศัลยกรรมและ ทันตกรรม	กรรมการ
๕. นายแพทย์สุวิทย์	นายแพทย์	รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์บริการ งานสูติศาสตร์และนรีเวช	กรรมการ
๖. แพทย์หญิงวิภา	นายแพทย์	นายแพทย์ผู้อำนวยการพิเศษ	กรรมการ
๗. นายแพทย์สุวิทย์	นายแพทย์	นายแพทย์ผู้อำนวยการพิเศษ	กรรมการ
๘. นายแพทย์ประเสริฐ	นายแพทย์	นายแพทย์ผู้อำนวยการ เวชศาสตร์ครอบครัว	กรรมการ
๙. นายแพทย์ศุภมิตร	นายแพทย์	ทันตแพทย์ผู้อำนวยการพิเศษ	กรรมการ
๑๐. นางสาวนงนุช	นายแพทย์	พยาบาลวิชาชีพผู้อำนวยการพิเศษ	กรรมการ
๑๑. นางสาววิจิตร	นายแพทย์	พยาบาลวิชาชีพผู้อำนวยการพิเศษ	กรรมการ
๑๒. นางสาวรัชชานันท์	นายแพทย์	พยาบาลวิชาชีพผู้อำนวยการพิเศษ	กรรมการ
๑๓. นายประสิทธิ์	นายแพทย์	พยาบาลวิชาชีพผู้อำนวยการพิเศษ	กรรมการ
๑๔. นายอนุชา	นายแพทย์	ทันตแพทย์ผู้อำนวยการพิเศษ	กรรมการ
๑๕. นายอนุชา	นายแพทย์	ทันตแพทย์ผู้อำนวยการพิเศษ	กรรมการ
๑๖. นายวิไล	นายแพทย์	ทันตแพทย์ผู้อำนวยการพิเศษ	กรรมการ
๑๗. นางสาวทิพย์ารัตน์	นายแพทย์	ทันตแพทย์ผู้อำนวยการพิเศษ	กรรมการ
๑๘. นายธีรวัฒน์	นายแพทย์	นายแพทย์ผู้อำนวยการพิเศษ	กรรมการ

๑๙. นายณัฐพงษ์

๑๙. นายณัฐพงษ์	ชื่อ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๒๐. นายวิภา	ชื่อ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๑. นายณัฐพงษ์	ชื่อ	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๒๒. นายสุเทพย์ สุทนต์	ชื่อ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๓. นายณัฐพงษ์	ชื่อ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาวศุภวิภา บรรณพันธ์	ชื่อ	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑. กำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย
 ระบบบริการจัดการหรือเมื่อสาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อม เพื่อบริการรับรับบริการสุขภาพ
 และการที่สิ่งแวดล้อมคือ

๒. สื่อสารนโยบายที่กำกับดูแลกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

๓. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรโดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนา
 นโยบายให้เข้มแข็งและครอบคลุมมากขึ้น

๔. รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมต่อต้นสังกัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

(นางสาวอริศรา รองอธิบดี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ

๑. แก้ไขตำแหน่งนายแพทย์เกรียงศักดิ์
 ให้เป็นตำแหน่งปัจจุบัน







๒. ปรับรองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ
 และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
 บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็น
 ที่ปรึกษา

๓. เพิ่มคณะกรรมการ

๓.๑ นางสาวตลฤดี ชุมภูรัตน์

๓.๒ นายสิปปวิทย์ สิทธิเดช

๓.๓ จำเริญนวิชัย คำวังแก้ว

	<p style="text-align: center;">รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์</p>	
ประเด็น	รายละเอียด	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ	
๕.๑ แบบประเมินตนเองโครงสร้างอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานสำคัญในสถานพยาบาล	วันที่ 20 ธันวาคม 2566 Surveillance AHA โดยต้องส่งแบบประเมินให้ทีมผู้เยี่ยมสำรวจ 1.แบบประเมินตนเองโครงสร้างอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานสำคัญในสถานพยาบาล 2. SAR 3. แผนการพัฒนา	มอบ แต่ละคณะกรรมการปรับปรุงข้อมูลส่งข้อมูลให้ทีมเลขานุการ ENV รวบรวมส่งศูนย์คุณภาพ
๕.๒ AAR OPD ระบบการจราจร	<p style="text-align: center;">เส้นทางจราจร ทางม้าลาย</p>    <p style="text-align: center;">ป้ายทางเดิน</p>  	<p>มติที่ประชุม เห็นว่าโครงสร้างทางเดินทางยังไม่เห็นควรปรับปรุง แต่ให้เน้นส่งเสริมประชาสัมพันธ์การเดินทางเท้า</p> <p>มอบ งานประชาสัมพันธ์ ทำสื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>มติที่ประชุม ประชาสัมพันธ์งดจอดรถหน้าตึกอำนวยการ ยกเว้นรถรับส่งผู้ป่วย มอบงานรักษาความปลอดภัยบันทึกรายงานการจอดรถที่ไม่ใช่รถรับส่งผู้ป่วย เพื่อนำมาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร</p>
๕.๓ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้อง Dss	



(นางสาวชาริกา พงษ์แสงกุล)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จัด/สรุปรายงานการประชุม



(นางสุพรทิพย์ สุทามาตร โลวเวอร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางเยาวลักษณ์ สุธรรมเม็ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้รับรองรายงานการประชุม