

## รายงานความก้าวหน้า การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 1440 เครื่อง

สถานที่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	วันที่รายงานปัจจุบัน : 7 มี.ค. 67
ผู้รับจ้าง : บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี เชียงใหม่ จำกัด	วันที่เริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 67
ผู้คุมงาน : นายณัฐพล ลือताल , นายทม สุณะ , นายสังวาลย์ ศิริแก้ว	วันที่สิ้นสุดสัญญา : ...พ.ย. 67
วิศวกรผู้คุมงาน : จำนวน 2 คน นายทะนงศักดิ์ นายธีรภัทร์	( งวดที่ 1 : มี.ค.67- พ.ค.67 1440 เครื่อง )
ช่างปฏิบัติงาน : จำนวน 6 คน	

### ภาพรวมของโครงการ

### รายงานและแผนงานประจำวัน

การดำเนินการ: แล้วเสร็จคิดเป็น 6.74 %

จำนวนรวมทั้งหมด: 97 เครื่องจากทั้งหมด 1440 เครื่อง

#### รายละเอียดการบำรุงรักษา

- ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ( FILTER )
- ล้างทำความสะอาด COOLING COIL
- ถอดทำความสะอาดพัดลม COOLING COIL
- ล้างทำความสะอาด CONDENSING COIL
- ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบตัวถังและถาดรองน้ำ
- ตรวจสอบท่อน้ำทิ้งและชุดปั๊มดูดน้ำทิ้ง
- ติดตั้ง Filter PM 2.5

#### รายงานประจำวัน

วันที่ 7 มี.ค 67

จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ทำได้: 18 เครื่อง

พื้นที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 3,5,6


#### แผนงานประจำสัปดาห์

พื้นที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 5 จำนวน 6 เครื่อง

พื้นที่: อาคาร 50 ปี ชั้น ใต้ดิน, 1 และ 2 จำนวน 207 เครื่อง

## รายงานความก้าวหน้า

### แผนการปฏิบัติงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 1,440 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่)



● แผน ● ปฏิบัติงานจริง

## รายงานความก้าวหน้า

ความก้าวหน้าแต่ละอาคาร	%
อาคาร 50 ป้อนุสรณ์ ใต้ดิน	56%
อาคาร 50 ป้อนุสรณ์ ชั้นที่ 1 และ 2	0%
อาคาร 50 ป้อนุสรณ์ ชั้นที่ 3	100%
อาคารสมเด็จพระย่า	0%
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 1,2,3,4 และ 5	43%
อาคารสงฆ์อาพาธ ชั้นที่ 3,4 และ 5	0%
อาคารสงฆ์อาพาธ ชั้นที่ 1,2	0%
อาคารสุติกรรมรวม (ใหม่)	0%
อาคารผ่าตัด	0%
อาคารนรีเวชกรรม ชั้น 1 และ 2	0%

## รายงานความก้าวหน้า

ความก้าวหน้าแต่ละอาคาร	%
อาคารนรีเวชกรรม ชั้น 3	0%
อาคารรังสีวิทยา	0%
อาคารพยาธิฯ คลินิก	0%
อาคาร 68 ปีนุสรณ์	0%
อาคาร 84 ปี	0%
อาคารหน่วยจ่ายกลาง	0%
อาคารพยาธิวิทยากายวิภาค	0%
อาคารเภสัชกรรมผลิต	0%
ห้องระบบต่าง ๆ ในโรงพยาบาล	21%
ห้องผ่าตัด	0%

## รายงานความก้าวหน้า

ความก้าวหน้าแต่ละอาคาร	%
อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	0%
อาคารแพทย์แผนไทย	0%
โสงยาไทย2 (ตึกเหลือง)	0%
อาคารโภชนาการ ชั้น 2,3 และ4	0%
ทันตกรรมสวนตุง	0%
อภัยภูเบศร์	0%
14 ชั้นแอร์ติดตั่งใหม่	0%
อาคารอำนวยการ	0%
อาคารพัสดุกกลาง	0%
อาคารสำนักงานสนาม	0%

## รายงานความก้าวหน้า

ความก้าวหน้าแต่ละอาคาร	%
อาคารรับบริจาคเลือด	0%
อาคารป้อมยาม	0%
อาคารยานพาหนะ	0%
อาคารศูนย์เคลื่อนย้าย	0%
อาคารโรเนียว	0%
บ้านพักผู้อำนวยการและผู้บริหาร	0%
ศูนย์ออกกำลังกาย	0%



โรงพยาบาลราชประชานุเคราะห์  
Chiang Prachanukroh Hospital

# รายงานความก้าวหน้า





โรงพยาบาลราชประชานุเคราะห์  
Chiang Prachanukroh Hospital

# รายงานความก้าวหน้า





รายงานความก้าวหน้า



โรงพยาบาลประชานุเคราะห์  
Chiangrai Prachanukroh Hospital

