



มาตรฐานการปฏิบัติงานของระบบประปา หมวด
งานก่อสร้าง
(Standard Operating Procedure)

หัวข้อมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure)



แผนสำรองฉุกเฉินระบบประปา



แผนผังการแบ่งโซน

1. โซน ปรประปาหลังและหอพักพยาบาล
2. โซน ส่วนรักษาตึกผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
3. โซน ศูนย์แพทย์ศาสตร์
4. โซน อาคารพัสดุและPCUแขวง

แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนรองรับสถานการณ์

- เมื่อมีการหยุดจ่ายน้ำประปาที่มีผลกระทบต่อ **โซนสีแดง** ที่เป็นส่วนรักษาต้องรีบประสานงานทั้งผู้รับผิดชอบและช่าง, เเวรหรือหน่วยงานในส่วนของภูมิภาค เพื่อให้ทราบระยะเวลาในการแก้ไขและใช้งานได้ปกติ
- ในกรณีที่หยุดจ่ายน้ำไม่เกิน 24 ชม. ต้องเข้าตรวจเช็คระดับน้ำของแทงค์เก็บน้ำล่าง-บน ของแต่ละอาคารเพื่อการสำรองน้ำได้ทันทั่วทั้ง
- เมื่อมีการหยุดจ่ายน้ำในพื้นที่โซนสีแดงเกิน 24 ชม. หรือผลิตน้ำประปาไม่ทัน ต้องมีการแจ้งหัวหน้าของกลุ่มงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการประสานงานการหยุดจ่ายน้ำของโซนตามคามจำเป็นในการใช้น้ำตามลำดับ เช่น **โซนสีส้ม** ตามด้วย **โซนสีฟ้า**
- ในพื้นที่ **โซนสีเขียว** เป็นพื้นที่ที่ใช้น้ำจากประปาภูมิภาคด้วยตรงไม่มีระบบประปาของโรงพยาบาลช่วยสำรอง ถ้ามีการหยุดจ่ายน้ำ ต้องแจ้งให้ผู้ดูแลโซนนั้นๆ ทราบและรอหน่วยงานของประปาภูมิภาคแก้ไข