

รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์

เดือน เมษายน ๒๕๖๗

อุบัติการณ์ที่หน่วยงานเป็นผู้แจ้ง

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
62025	C	30/4/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	หอพักเจ้าหน้าที่ กาศะลอง 1 ไฟฟ้าดับ
61689	C	9/4/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	ลิฟท์ฝั่งสกปรก อาคารซักฟอก-จ่ายกลางใช้งานไม่ได้เนื่องจากมีรถไฟฟ้าโลจิสติกส์ ชนประตูนอกชั้น 1 ทำให้ลิฟท์ไม่ทำงาน
61658	2	5/4/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	ช่างได้รับแจ้งจากงานห้องสองกล้อง ชักโครกห้องน้ำชายต้น ช่างดำเนินการแก้ไขแล้วพบาแกลลอนน้ำยาทำความสะอาดอยู่ในชักโครก จึงทำให้ชักโครกกดไม่ลง
61628	2	3/4/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	ช่างได้รับแจ้งจาก หน่วยงานพยาธิกายวิภาค มีชักโครกห้องน้ำต้น ช่างได้เข้าดำเนินการแก้ไขโดยการรื้อถอนชักโครก พบฟองน้ำทำความสะอาดติดอยู่ในชักโครก ไปขวางคอกานอยู่จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น

อุบัติการณ์ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้แจ้งความเสี่ยงมายังหน่วยงาน

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
61897	3	24/4/2567	งานหน่วยจ่ายกลาง	วันที่19/4/67 เวลา15.45น.หน่วยงานจ่ายกลางเกิดไฟไหม้เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์หน่วยงานแจ้งการเกิดอัคคีภัยตามขั้นตอน มีทีมรปภ. ช่าง และพนักงานช่วยกันระงับเหตุเบื้องต้น แจ้งบริษัทเข้ามาตรวจสอบสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ ขณะนี้สามารถใช้งานเครื่องล้างได้ 4เครื่องจากจำนวนทั้งหมด5เครื่อง
61823	2	19/4/2567	ICU BURN	เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ จ่าย set ventilator "ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหอผู้ป่วย ICU burn โดยทางหอผู้ป่วยต้องการใช้ set ventilator ทั้งหมด 3set ทางเจ้าหน้าที่ จ่ายให้ 2 set โดยใช้คำพูดว่า " ICU burn ชอบคุณ set ventilator และช่วงนี้ใกล้เทศกาลเอาไปแค่ 2 set พอ" จากนั้นโทรไปประสานขอ set อีกครั้ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ตอบว่า "มี set ventilator พร้อมใช้อยู่ที่ศูนย์แล้ว มาเอาได้เลยไม่ต้องโทรมาถาม "
61694	2	9/4/2567	Stroke Unit	28 /2/2567 แจ้งซ่อมแอร์ (แอร์ไม่เย็น) เลข 6705288 วันที่ 29 กพ 67 มีช่างมาดูแจ้งว่าต้องแจ้งช่างนอก ยกเลิกไม่ซ่อม มีการประเมินครุภัณฑ์ 29 กพ 67 ให้ตรวจสอบชุดแผงควบคุม วันที่ 1 มีนาคม 2567 10.51 น ห้หัวหน้าหมวด อนุมัติเห็นสมควรตามช่าง 10.51 น. หัวหน้ากลุ่มนมตี เวลา 10.51 น วันที่ 1 มีนาคม 2567 วันที่ 4 เมษายน 2567 มีการจ้างเหมา จนถึงวันที่ 9 เมย 2567 ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ จึงได้ มีการโทรประสาน ช่าง ได้มาล้างแอร์ให้ แต่ แอร์ไม่เย็นเหมือนเดิม ปัญหาที่ช่างแจ้งมาตลอด หม้อแปลงไฟไม่เพียงพอ แต่ไม่มีการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เปิดตึกใหม่ๆ ควรได้รับการแก้ไขและไม่ควรให้หน่วยงานต้องตามปัญหาเดิม ๆ
61699	1	9/4/2567		ชมเชย ***** เวลา 20.30 เกิดลมพายุ กระแสไฟฟ้าตก ไฟดับ ประมาณ 5 วินาที ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายใช้งานไม่ได้ หลังจากนั้น 5 นาที ระบบต่าง ๆ กลับมาทำงานได้ปกติ ตามแผนที่มีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี