

# วิเคราะห์ใบงานซ่อม

---

เดือน เมษายน - กรกฎาคม พ.ศ.2563

# วิเคราะห์ใบงานซ่อม เดือนกรกฎาคม

มีงานเข้าทั้ง 152 งาน

น้ำหยด 66 งาน

- 1.ฟิลเตอร์สกปรก 42 งาน
- 2.คอนเด็น 12 งาน
- 3.ปั้มน้ำเสีย 8 งาน
- 4.ท่อตัน 4 งาน

ไม่เย็น 78 งาน

- 1.ฟิลเตอร์สกปรก 38 งาน
- 2.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื่อม 40 งาน
  - มอเตอร์เสีย
  - คาปาซิเตอร์เสีย
  - แผงควบคุมเสีย
  - รี้ว
- 3.สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน 5 งาน
  - เปิดประตูและหน้าต่างเปิดทิ้งไว้
  - ผนังเป็นประจก ทำให้เกิดความร้อนมากกว่าปกติ

4.ตู้น้ำร้อนน้ำเย็น 3 งาน

- ก๊อกน้ำดื่มเสีย 2 งาน

- ตู้เย็นขอบยางหลุด 1 งาน